

Управление Федеральной службы войск национальной гвардии
Российской Федерации по Калужской области¹

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений № 208/9-1628

30 ноября 2018 года

Калужская область, Тарусский район
(место предъявления предписания: наименование населенного пункта)

Государственному бюджетному учреждению Калужской области «Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов»², в лице Стародубцевой Лидии Евгеньевны, директора ГБУКО «Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов».

В период с 19 по 30 ноября 2018 года комиссией Управления Росгвардии по Калужской области проведена плановая выездная проверка обеспечения безопасности объекта топливно-энергетического комплекса – котельной ГБУКО «Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов»³, расположенного по адресу: Калужская область, Тарусский район, д. Игнатовское.

На основании акта проверки от 30 ноября 2018 года № 208/9-1628 необходимо устранить следующие нарушения:

№ п/п	Наименование мероприятия, номер пункта обязательных требований, подлежащего исполнению	Срок устранения
1.	Организовать физическую защиту объекта в соответствии с требованиями статей 9, 10 Федерального закона от 21 июля 2011 года № 256 – ФЗ «О безопасности объектов топливно – энергетического комплекса».	до 27.11.2019
2.	В соответствии с требованиями пункта 23 Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 года № 458 ⁴ провести анализ уязвимости объекта ТЭК в целом, с выявлением уязвимых мест, потенциально опасных участков и критических элементов, а также оценку эффективности существующей системы физической защиты объекта. Составить акт обследования объекта.	до 27.11.2019
3.	Актуализировать паспорт безопасности объекта ТЭК в соответствии с требованиями Правил актуализации паспорта безопасности объекта топливно-энергетического комплекса, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 года № 460.	до 27.11.2019
4.	Возвести по периметру территории объекта ТЭК основное ограждение и оборудовать его дополнительным ограждением, в соответствии с требованиями подпунктов А и Б пункта 1 приложения № 1 к Правилам, пунктами 69, 70, 73, 81, 82, 83 Правил.	до 27.11.2019

¹ Далее – «Управление Росгвардии по Калужской области».

² Далее – «субъект ТЭК, ГБУКО «Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов».

³ Далее – «объект ТЭК, объект, котельная».

⁴ Далее – «Правила».

5.	Оборудовать защитными металлическими конструкциями (жалюзи, ставни, решетки, сетки) оконные проемы уязвимых мест объекта в соответствии с требованиями подпункта Г пункта 2 приложения № 1 к Правилам.	до 27.11.2019
6.	Вентиляционное отверстие объекта ТЭК (справа от входа) оборудовать прочным и надежным инженерным ограждением в соответствии с требованием пункта 61 Правил.	до 27.11.2019
7.	Установить на объекте предупредительные знаки в соответствии с требованиями подпункта Д пункта 2 приложения № 1 к Правилам, приложения № 2 к Правилам, пунктом 90 Правил.	до 27.11.2019
8.	Установить систему охранной сигнализации по периметру территории объекта ТЭК в соответствии с требованиями подпункта А пункта 4 приложения № 1 к Правилам.	до 27.11.2019
9.	Оборудовать объект ТЭК системой охранного телевидения, в соответствии с требованием подпункта Д пункта 8 приложения № 1 к Правилам, пунктами 227, 228, 229, 232 Правил. Обеспечить хранение видеoinформации на цифровых накопителях информации не менее 30 суток в соответствии с требованиями пункта 240 Правил.	до 27.11.2019
10.	Обеспечить на объекте ТЭК необходимые условия видимости периметра здания, зоны внешней территории, прилегающей к объекту, в соответствии с требованиями пункта 247 Правил.	до 27.11.2019

Об устранении выявленных нарушений в срок до 27 ноября 2019 года (включительно) сообщить в Управление Росгвардии по Калужской области по адресу: 248016, г. Калуга, ул. Веры Андриановой, д. 56а.

Предписание выдал:

Инспектор по ОП ОГК Управления
Росгвардии по Калужской области
майор полиции

(должность)


(подпись)

П.В. Николаев

(расшифровка подписи)

30 ноября 2018 года

Предписание получила:

Директор ГБУКО «Тарусский
дом-интернат для престарелых и
инвалидов»

(должность)


(подпись)

Л.Е. Стародубцева

(расшифровка подписи)

30 ноября 2018 года

Отметка должностного лица органа государственного контроля (надзора) об отказе уполномоченного представителя субъекта ТЭК от получения предписания

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(дата)