



ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПРОКУРАТУРА
ТАРУССКОГО РАЙОНА**

ул. Луначарского, д.24/10, г. Таруса,
Калужская область, 249100, (484-35) т./факс 2-53-88

№ _____
На № 09.2017 от 7-39-2017

Директору ГБУ КО «Тарусский
дом интернат для престарелых и
инвалидов»

Стародубцевой Л.Е.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

*об устранении нарушений законодательства
о пожарной безопасности*

Прокуратурой Тарусского района в соответствии с функциями органов прокуратуры, предусмотренными статьями 1, 21, 26 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», на основании полномочий, представленных ст. 22 названного закона, проведена проверка исполнения требований законодательства о пожарной безопасности в учреждениях с круглосуточным пребыванием инвалидов, престарелых и иных социально незащищенных категорий граждан.

В соответствии со статьей 15 Конституции Российской Федерации органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать законы.

В соответствии со ст. 34 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее по тексту – ФЗ «О пожарной безопасности») граждане обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании), первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь в соответствии с правилами пожарной безопасности и перечнями, утвержденными соответствующими органами местного самоуправления.

Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 «О противопожарном режиме» утверждены Правила противопожарного режима в РФ. Настоящие Правила противопожарного режима содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов (далее - объекты) в целях обеспечения пожарной безопасности.

Согласно п. 57 Правил противопожарного режима в РФ руководитель организации обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год).

Согласно п. 61 Правил противопожарного режима в РФ Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических (автономных) установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем противодымной

АГ № 008047

Л.Е. Стародубцева
от 10.09.2017 г.

защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки.

На объекте должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.

Согласно ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон N 123-ФЗ) техническое регулирование в области пожарной безопасности представляет собой - установление в нормативных правовых актах Российской Федерации и нормативных документах по пожарной безопасности требований пожарной безопасности к продукции, процессам проектирования, производства, эксплуатации, хранения, транспортирования, реализации и утилизации.

К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона.

В соответствии со ст. 5 Федерального закона N 123-ФЗ целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре.

В силу п. 2 ст. 6 Федерального закона N 123-ФЗ пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленной техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Так, приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. N 175 утвержден и введен в действие свод правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».

Названным сводом правил определяется перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией. Необходимость применения установок пожаротушения и пожарной сигнализации, определяется в соответствии с Приложением А в установленном порядке.

В ходе проведенной прокуратурой района проверки деятельности ГБУ КО «Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов», расположенном по адресу: Калужская область, Тарусский район, дер. Игнатовское, ул. Вишневая, д. 17, выявлены нарушения требований пожарной безопасности.

Так, в нарушение требований приложения А, таб. А1, п.п. 9 СП 5.13130.2009 – здание прачечной, котельной и гаража не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией.

В нарушение п. 57 Правил противопожарного режима в РФ – в помещении котельной не укомплектованы пожарные краны - отсутствует необходимое оборудование (пожарный рукав и пожарный ствол).

Кроме того, в нарушение п. 61 Правил противопожарного режима в РФ – отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта. В ходе проверки документов на организацию, которая устанавливала сигнализацию в помещениях ГБУ КО «Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов», не представлено.

Изложенное подтверждается информацией ОНД и ПР Тарусского района № 58-3-15-13 от 25.08.2017.

Допущенные нарушения могут повлечь возникновение возгорания в указанных выше помещениях, а также воспрепятствовать его тушению, что ставит под угрозу непосредственно жизнь и здоровье как работников учреждения, так и граждан, постоянно проживающих в учреждении.

Возникновение пожара может привести к травматизму и (или) гибели многочисленного количества людей. В настоящее время в ГБУ КО «Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов» осуществляет трудовую деятельность 190 человек, а также содержатся свыше 260 инвалидов и престарелых.

Допущенные нарушения стали возможными вследствие ненадлежащего исполнения должностными лицами ГБУ КО «Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов» своих обязанностей, отсутствия должного контроля со стороны руководства за деятельностью подчиненных лиц.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 22, 24 Федерального Закона РФ «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры Тарусского района, предварительно уведомив о дате, времени и месте его рассмотрения.
2. Принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий им способствующих.
3. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности всех лиц, виновных в нарушениях указанного законодательства.
5. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру Тарусского района в письменной форме, с приложением копий приказов (распоряжений) о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности в установленный законом срок.

Прокурор района
советник юстиции

Исп. О.И. Острикова



Т.Е. Проценко