



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА

ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ул. Николо-Козинская, д. 63, г. Калуга, 284002, тел. (4842) 53-31-50, факс 59-99-67 E-mail:
kaluga@priok.gosnadzor.ru

Тарусский район,
д.Игнатовское, ул.Вишневая, 17
(место составления акта)

"29" августа 2018г.
(дата составления акта)
16.00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ № 36/8-К-К

По адресу: Тарусский район, д.Игнатовское, ул.Вишневая, 17,

место проведения проверки

На основании: Распоряжения № 3-865-р от 21.08.18г. Заместителя
руководителя Приокского управления Ростехнадзора Харитонов Д.Э.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного бюджетного учреждения Калужской области «Тарусский
дом-интернат для престарелых и инвалидов» (ГБУКО «Тарусский дом-
интернат для престарелых и инвалидов», ИНН 4018004349.
(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

с 09 час. 00 мин. «28» августа 2018г. до 12 час. 00 мин. «28» августа 2018г.

с 09 час. 00 мин. «29» августа 2018г. до 16 час. 00 мин. «29» августа 2018г.

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня.

(рабочих дней, часов)

Акт составлен Приокским управлением Ростехнадзора

(наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлена:

(заполняется при проведении выездной проверки)

Стародубцева Лидия Евгеньевна

(фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

28.08.17г. 09.00

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании
проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо, проводившее проверку:

| | | | |
|--|----------------------------------|--|--|
| | И.Рыжичкин Сергей Анатольевич | Старший государственный инспектор отдела общепромышлен- ного надзора по Калужской области. | Ответственный за проведение проверки. |
|--|----------------------------------|--|--|

С участием: не привлекаются

(в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовала:

Стародубцева Лидия Евгеньевна – директор Государственного бюджетного учреждения Калужской области «Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов», Приказ о назначении №350-лс от 13.11.2010г.

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки ГБУКО «Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов» обнаружены нарушения обязательных требований при проверке хода подготовки организации к работе в осенне-зимний период 2018-2019гг.:

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

| N п/п | Конкретное описание (существо) выявленного нарушения | Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены) | Лица, допустившие нарушение |
|----------|---|---|--|
| 1. | Не назначен Приказом по организации ответственный и заместитель ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок. | п.2.1.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных Приказом Минэнерго России от 24.03.03 №115 и зарегистрированных Минюстом России 02.04.03, регистрационный №4358, далее- ПТЭ ТЭУ. | Стародубцева Лидия Евгеньевна – директор Государственного бюджетного учреждения Калужской области «Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов», Приказ о назначении №350-лс от 13.11.2010г., далее- Стародубцева Лидия Евгеньевна. |

| | | | |
|----|---|---|---|
| 2. | <p>График выполнения работ по техническому перевооружению котельной ГБУКО «Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов» ООО «ПГК-СТС» составлен формально, планируемые сроки заранее невыполнимы, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - окончание монтажа наружных тепловых сетей запланировано на 31.08.18г., на момент проверки идет только раскопка. - начало монтажа котельного оборудования назначено на 01.09.18г., а оно еще не завезено. - начало пуско-наладочных работ по котлам назначено на 20.09.18г., а окончательный срок поставки еще не определен и т.д. повсему плану, который необходимо срочно пересмотреть. | <p>п.11.2 ПТЭ ТЭУ, п.Ш.13.11 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.03.2013г. №103 и зарегистрированных в Минюсте России 24.04.2013г. №28269, далее-Правила оценки.</p> | <p>Стародубцева Лидия Евгеньевна.</p> |
| 3. | <p>Не выполнен п.11,19 Плана подготовки ГБУКО «Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов» к ОЗП 2018-19г.г.</p> | <p>п.11.2 ПТЭ ТЭУ, п.Ш.13.11 Правил оценки.</p> | <p>Стародубцева Лидия Евгеньевна.</p> |
| 4. | <p>Не проводится техническое освидетельствование котлов КЧМ-7 бшт. котельной УКТА-0,6Гн комиссией с записью результатов в паспорта котлов.</p> | <p>п.2.6.4 ПТЭ ТЭУ.</p> | <p>Стародубцева Лидия Евгеньевна.</p> |
| 5. | <p>Отсутствуют перечни необходимых инструкций, схем и других оперативных документов, утвержденных техническим руководителем.</p> | <p>п.2.8.2 ПТЭ ТЭУ.</p> | <p>Стародубцева Лидия Евгеньевна.</p> |
| 6. | <p>Отсутствует график проверки срабатывания датчиков защиты автоматики безопасности котлов котлов КЧМ-7 бшт. котельной УКТА-0,6Гн на 2018г.</p> | <p>п.5.3.52,4.2.44 ПТЭ ТЭУ</p> | <p>Стародубцева Лидия Евгеньевна.</p> |
| 7. | <p>Результат проверок автоматики безопасности котлов КЧМ-7 бшт. котельной УКТА-0,6Г, указанный в журнале проверок не соответствует картам уставок в отчете специализированной организации.</p> | <p>п.5.3.52,4.2.44 ПТЭ ТЭУ</p> | <p>Стародубцева Лидия Евгеньевна.</p> |
| 8. | <p>Не проведена инструментальная проверка сопротивления заземляющего контура дымовых труб котельной УКТА-0,6Гн</p> | <p>п.3.3.14 ПТЭ ТЭУ.</p> | <p>Стародубцева Лидия Евгеньевна.</p> |

| | | | |
|----|--|------------------|--------------------------------|
| 9. | Отсутствует ежегодный календарный план по капитальному и текущему ремонту сооружений, включающий, в том числе демонтаж выведенных из эксплуатации металлических дымовых труб котельной БМК-04, утвержденный руководителем и согласованный с министерством труда и социальной защиты Калужской области. | п.3.3.29 ПТЭ ТЭУ | Стародубцева Лидия Евгеньевна. |
|----|--|------------------|--------------------------------|

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

Прилагаемые к акту документы:

| № п/п | Наименование приложения |
|-------|--------------------------------------|
| 1. | Распоряжение № 3-865-р от 21.08.18г. |

Подпись лица, проводившего проверку:

Рыжичкин Сергей Анатольевич
(ФИО)

(подпись)

С актом проверки ознакомлена, копию акта со всеми приложениями получила:

Стародубцева Лидия Евгеньевна – директор
Государственного бюджетного учреждения
Калужской области «Тарусский дом-интернат для
престарелых и инвалидов»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"29" августа 2018г.

