



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)

ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

*ул. Никола-Козинская, д. 63, г. Калуга, 248002, тел./факс (4842) 53-31-50, E-mail: kaluga@priok.gosnadzor.ru*

*ГБУКО «Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 249100, Калужская область, Тарусский район, д. Игнатовское, ул. Вишневая, д.17.*

(место составления акта)

*«28» августа 2019 г.*

(дата составления акта)

*15:00*

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ №32/6-К-К**

По адресу (адресам): *Калужская обл., Тарусский район, д. Игнатовское, ул. Вишневая, д.17.*

(место проведения проверки)

На основании: *Распоряжения Заместителя руководителя Приокского Управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Харитонов Д.Э. от «14» августа 2019г. №3-876-р.*

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена *внеплановая выездная* проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

*Государственного бюджетного учреждения Калужской области «Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (ГБУКО «Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов») ИНН 4018004349.*

(наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

*«27» августа 2019г. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин.*

Продолжительность: *2 рабочих часа*

*«28» августа 2019г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.*

*2 рабочих часа*

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: *2 рабочих дня, 4 рабочих часа*

(рабочих дней, часов)

Акт составлен:

*Приокским управлением Ростехнадзора по Калужской области*

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

*Стародубцева Л.Е.*

*27.08.2019г., 09:00*

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: *Не требуется*

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку:

1) *Баранов Михаил Алексеевич* *Государственный инспектор отдела общепромышленного надзора по Калужской области Приокского управления Ростехнадзора* *Ответственный за проведение проверки*

с участием: *Не привлекались*

(в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

- *Директора ГБУКО «Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Стародубцевой Лидии Евгеньевны.*

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- *хода подготовки к работе в осенне-зимний период 2019-2020г, объектов энергетики в сфере теплоснабжения, в части выполнения требований*

- *Федерального закона №190 "О теплоснабжении" от 27.07.2010г.*

- *«Правил оценки и готовности к отопительному периоду», утвержденные*

*Приказом Минэнерго России от 12.03.2013 г. № 103, зарегистрированные Минюстом России за № 28269 24.04.2013 г.*

- *«Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», зарегистрированные Минюстом России за №4358 от 02.04.03.*

*Предписание не составлялось*

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений обязательных требований	Положение нормативного (правового) акта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения
1	2	3	4
1	Не обеспечено функционирование эксплуатационной службы, в части наличия утвержденного решения об утверждении перечня оперативной документации. <i>(устранено в ходе проверки)</i>	ст.20.п.5 ФЗ №190 от 27.07.2010г., ст.13.п.5. «Правил оценки готовности к отопительному периоду», п.2.8.9. «ПТЭ ТЭУ»	Юридическое лицо – ГБУКО «Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
2	Не обеспечено функционирование эксплуатационной службы, в части наличия перечня аварийного запаса расходных материалов и запасных частей, утверждаемого техническим руководителем организации <i>(устранено в ходе проверки)</i>	ст.20.п.5 ФЗ №190 от 27.07.2010г., ст.13.п.5. «Правил оценки готовности к отопительному периоду», п.2.7.3. «ПТЭ ТЭУ»	Юридическое лицо – ГБУКО «Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

1	2	3	4
3	Не обеспечено функционирование эксплуатационной службы, в части отсутствия на рабочем месте инструкции по эксплуатации котельной <i>(устранено в ходе проверки)</i>	ст.20.п.5 ФЗ №190 от 27.07.2010г., ст.13.п.5. «Правил оценки готовности к отопительному периоду», п.2.8.4., п.2.8.6., п.2.8.7., «ПТЭ ТЭУ»	Юридическое лицо – ГБУКО «Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
4	Не обеспечено функционирование эксплуатационной службы, в части отсутствия обозначений на задвижках теплосетевой воды <i>(устранено в ходе проверки)</i>	ст.20.п.5 ФЗ №190 от 27.07.2010г., ст.13.п.5. «Правил оценки готовности к отопительному периоду», п.2.8.3., «ПТЭ ТЭУ»	Юридическое лицо – ГБУКО «Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
5	Не обеспечено функционирование эксплуатационной службы, в части внесения сведений о срабатывании запит в оперативный журнал на котельной <i>(устранено в ходе проверки)</i>	ст.20.п.5 ФЗ №190 от 27.07.2010г., ст.13.п.5. «Правил оценки готовности к отопительному периоду», п.5.3.63., «ПТЭ ТЭУ»	Юридическое лицо – ГБУКО «Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

**Принятые сокращения:** ФЗ №190 от 27.07.2010г. - Федеральный закон №190 "О теплоснабжении" от 27.07.2010

«Правила оценки готовности к отопительному периоду» - «Правила оценки и готовности к отопительному периоду», утверждены Приказом Минэнерго России от 12.03.2013 г. № 103, зарегистрированы Минюстом России 24.04.2013 г. за № 28269

«ПТЭ ТЭУ» - «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок», зарегистрированы Минюстом России за №4358 от 02.04.03

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): Не соответствия не установлены


выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора): -//-


(указать реквизиты выданных предписаний)

нарушений не выявлено: -//-

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля: Внесена

(заполняется при проведении выездной проверки)

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Прилагаемые к акту документы:

№ п/п	Наименование приложения
1.	Распоряжение о проведении проверки от 14.08.2019г. №3-876-р

Подписи лиц, проводивших проверку:

Баранов М.А.

(ФИО)



(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

*Директор ГБУКО «Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Стародубцева Лидия Евгеньевна.*

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«28» августа 2019 г

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:



(подпись)

(подпись – уполномоченного должностного лица (лиц) проводившего проверку)