

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
(МЧС России)

Главное управление МЧС России по Калужской области

248001, г. Калуга, ул. Кирова, д.9А, тел.: 718-210, E-mail: mchskaluga@yandex.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы Жуковского и  
Тарусского районов

249100, г. Таруса, ул. Ленина, д. 2а, тел.: 8(48435) 2-51-18, E-mail: ond-40-22@yandex.ru

**Предписание № 10/1/9**

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

**Государственному бюджетному учреждению Калужской области «Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов»**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора по пожарному надзору Жуковского и Тарусского районов Русина Владимира Викторовича от 19 марта 2021 г. № 10, ст. 6 Федерального закона от «21» декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 10 ч. 00 мин. «28» апреля 2021 г. до 14 ч. 00 мин «28» апреля 2021 г. проведена плановая выездная проверка начальником отделения Русиним Владимиром Викторовичем, в отношении ГБУ КО «Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов», расположенному по адресу: Тарусский район, д.Игнатовское ул. Вишневая, д. 17;

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с инженером пожарной безопасности ГБУ КО «Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Стародубцевым Андреем Алексеевичем, директором ООО «Редут» Манаковым Вячеславом Александровичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	Не разработана в отношении каждого здания инструкция о мерах пожарной безопасности на основе настоящих	п.2; п.392-394; Постановление Правительства РФ от	18.10.2021	

	Правил и нормативных правовых актов по пожарной безопасности	16.09.2020 N 1479 "Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации"		
2	На техническом этаже допущено хранение в вентиляционной камере материалов и оборудования	п.41 «д»; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации"	18.10.2021	
3	На дверях технических этажей и подвалов, закрытых на замок, не размещена информация о месте хранения ключей	п.18; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации"	18.10.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора  
Жуковского и Тарусского районов  
по пожарному надзору  
Русин В.В.

«28» апреля 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

Котс Станиславовна  
(подпись)

«28» апреля 2021 г.



(должность, фамилия и инициалы)