

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 15
по делу об административном правонарушении
в области пожарной безопасности
о наложении административного наказания

«30» апреля 2021 года

г. Таруса

Я, заместитель главного государственного инспектора Жуковского и Тарусского районов по пожарному надзору Русин Владимир Викторович в кабинете № 5 отделения межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы Жуковского и Тарусского районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Калужской области по адресу: г. Таруса, ул. Ленина, д. 2а, рассмотрев протокол об административном правонарушении № 15 от 28.04.2021г. по части 1 ст. 20.4 КоАП РФ на должностное лицо **Стародубцева А.А.**

1. **Дата и место рождения:** 06.06.1966 г.р. г.Донецк
2. **Адрес места жительства, тел.:** Калужская область, г. Таруса, ул. Ленина д.17а, кв.2, т. 8-953-334-59-44
3. **Гражданство:** Российское
4. **Место работы:** ГБУ КО «Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
5. **Занимаемая должность:** Инженер ПБ
6. **Документ, удостоверяющий личность:** паспорт РФ серия 2911 №471181 выдан 02.12.2011г. ТП УФМС России по Калужской области в Тарусском районе.
(название документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи)
7. **Привлечение к административной ответственности:** ранее не привлекался
о совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях с участием лица привлекаемого к административной ответственности – Стародубцева А.А. разъяснив ему права и обязанности, предусмотренные ст.25.1, 30.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях, а так же ст.51 Конституции РФ,

УСТАНОВИЛ:

Стародубцев А.А. являясь инженером ПБ, в период осуществления мероприятий по контролю за выполнением обязательных требований пожарной безопасности 28 апреля 2021г. в зданиях и помещениях ГБУ КО «Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов» по адресам: Тарусский район, д. Игнатовское, ул. Вишневая, д.17, допустил нарушения требований Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 № 1479 « Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации», а именно:

Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов		
1	Не разработана в отношении каждого здания инструкция о мерах пожарной безопасности на основе настоящих Правил и нормативных правовых актов по пожарной безопасности	п.2; п.392-394; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации"
2	На техническом этаже допущено хранение в вентиляционной камере материалов и оборудования	п.41 «д»; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации"
3	На дверях технических этажей и подвалов, закрытых на замок, не размещена информация о месте хранения ключей	п.18; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении правил противопожарного

Таким образом, **должностное лицо** – Стародубцев А.А. совершил административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, то есть нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32, 11.16 КоАП РФ и частями 3-8 статьи 20.4 КоАП РФ.

Данные нарушения были зафиксированы в протоколе об административном правонарушении № 15 от 28.04.2021 года, предусмотренные частью 1 статьи 20.4 КоАП, составленном заместителем главного государственного инспектора Жуковского и Тарусского районов по пожарному надзору – Русиным В.В.

Обстоятельств, исключающих возможность рассмотрения дела об административном производстве и обстоятельств, исключающих производство по делу при подготовке к рассмотрению не установлено. Ходатайства и отводы Стародубцевым А.А. не заявлены.

Исследовав письменные материалы дела, заместитель главного государственного инспектора Жуковского и Тарусского районов по пожарному надзору Русин В.В. считает, что вина Стародубцева А.А. в совершении административного правонарушения, предусмотренных частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ подтверждается совокупностью имеющихся в материалах доказательств, а именно:

- протоколом об административном правонарушении № 15 от 28.04.2021 года, предусмотренном частью 1 статьи 20.4 КоАП, составленным заместителем главного государственного инспектора Жуковского и Тарусского районов по пожарному надзору – Русиным В.В.

При рассмотрении административного дела Стародубцев А.А. пояснил, что вину в совершении административного правонарушения признает, будут приниматься меры по устранению выявленных нарушений.

Оценив материалы дела, заместитель главного государственного инспектора Жуковского и Тарусского районов по пожарному надзору Русин В.В. приходит к выводу о доказанности события административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ и вины Стародубцева А.А. в его совершении.

В соответствии с п.2 ст.4.1 КоАП РФ при назначении административного наказания должностному лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

Обстоятельств, отягчающих и смягчающих административную ответственность в соответствии со ст.4.3 КоАП РФ - не установлено.

На основании изложенного, заместитель главного государственного инспектора Жуковского и Тарусского районов по пожарному надзору Русин В.В. считает необходимым назначить Стародубцеву А.А. административное наказание в виде **предупреждения**.

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь ч. 2,3 ст. 4.4, ст.23.34.; п.2 ч.1 ст. 24.5 КоАП РФ, п. 1. ч. 1 ст.29.9.; ч. 1, 3, 5 ст. 29.10. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

ПОСТАНОВИЛ:

Признать **Стародубцева А.А.** виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и подвергнуть его административному наказанию **в виде предупреждения**.

Объявить лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении – Стародубцеву А.А. что настоящее постановление может быть обжаловано вышестоящему должностному лицу или в Жуковский районный суд г.Таруса в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления. Жалобу на постановление по делу об административном правонарушении подается судье, в орган, должностному лицу, которыми вынесено постановление по делу и которые обязаны в течение трех суток со дня поступления жалобы направить ее со всеми материалами дела в соответствующий суд, вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу.

По истечении данного срока не обжалованное и не опротестованное постановление в соответствии со ст. 31.1 КоАП РФ вступает в законную силу и обращается к обязательному исполнению.

Постановление по делу вступает в законную силу « 10 » _____ мая _____ 2021 г.

**Заместитель главного государственного инспектора
Жуковского и Тарусского районов по пожарному надзору**

Русин В.В

Постановление по делу об административном правонарушении мне объявлено, копию получил

3004.2021.

Дата

(дата, подпись потерпевшего)

[Подпись]

подпись правонарушителя)

(ФИО)

Стародубцев А.А.

(ФИО)

(дата, подпись потерпевшего)



Копия постановления направлена _____

(кому, куда направлено, дата, № почтового отделения и № заказного письма)

Отметка об исполнении постановления.

Постановление № _____ от " ____ " _____ 20 ____ г.

Исполнено " ____ " _____ 20 ____ г.

(номер финансового документа)

1	по результатам осмотра места происшествия и изучения документов о мерах пожарной безопасности на основе настоящих Правил и нормативных правовых актов по пожарной безопасности	д.12; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации"
2	на техническом языке документа «правила противопожарного режима в Российской Федерации»	д.13; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации"
3	на дверях технических помещений и в помещениях, закрытых на замок. На размещении информации о месте хранения «паспорт»	д.13; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации"