



27.08.2021 г., учетный № 71210111000000574260

(дата и учетный номер проверки в ЕРКНМ, QR-код\*)



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ  
НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)**

**ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

ул. Николо-Козинская, д. 63, г. Калуга, 284002, тел. (4842) 53-31-50, факс 59-99-67 E-mail:  
[kaluga@priok.gosnadzop.ru](mailto:kaluga@priok.gosnadzop.ru) ОКПО 61840748, ОГРН 10907154013461 ИНН/КПП 7107516785/710701001

**ПРЕДПИСАНИЕ № 61/10-ГС-К**

249100 Калужская область, Тарусский район, д.  
Игнатовское, ул. Вишневая, д.17.

«27» сентября 2021 г.

Государственному бюджетному учреждению Калужской области «Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

Заместителем начальника отдела общепромышленного надзора по Калужской области Антехиным А.В., в присутствии: Исполняющая обязанности директора Государственного бюджетного учреждения Калужской области «Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Никишина Римма Петровна (на основании приказа №403-ЛС от 06 сентября 2021г ) в процессе проводимой плановой выездной проверки, согласно Решения Заместителя руководителя Приокского управления Ростехнадзора Харитонов Д.Э. от «26» августа 2021 г. № Р-232-312, Государственного бюджетного учреждения Калужской области «Тарусский дом-интернат для престарелых и

инвалидов», юридический адрес: 249100 Калужская область, Тарусский район, д. Игнатовское, ул. Вишневая, д.17, ИНН 4018004349. выявлены следующие нарушения требований промышленной безопасности:

№№ пп	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Предписыва емые меры по устранению выявленного нарушения	Срок устранения нарушения
1	2	3	4	5
1.	Не переоформлена лицензия на осуществление конкретного вида в области промышленной безопасности эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов в связи с изменением наименования вида деятельности, а также изменения наименования перечня работ, услуг, которые выполняются, оказываются в составе конкретных видов деятельности - сеть газопотребления ГБУ КО «Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (11), А09-40477-0001, III класс.	ч.2 ст.9 Федерального закона от 21.07.1997г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 6.1 ст.22. Федерального закона от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности".	устранить	15.12.2021
2.	Не предоставлена должностная инструкция лица ответственного за осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном	Требование ч. 2 ст. 9, ч.2 ст.11 Федерального закона от 21.07.1997г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». Постановление	устранить	15.12.2021

	<p>производственном объекте. (- сеть газопотребления ГБУ КО «Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (11), А09-40477-0001, III класс).</p>	<p>правительства РФ от 18.12.2020года №2168 «Об организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности».</p>		
3.	<p>Не предоставлены документы подтверждающие организацию и осуществления производственного контроля на ОПО общества. (- сеть газопотребления ГБУ КО «Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (11), А09-40477-0001, III класс)</p>	<p>Требование ч. 2 ст. 9, ст.11 Федерального закона от 21.07.1997г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». Постановление правительства РФ от 18.12.2020года №2168 «Об организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности».</p>	устранить	15.12.2021
4.	<p>Положение о организации и осуществления производственного контроля на ОПО общества не переработано в соответствии с действующим законодательством. (- сеть газопотребления ГБУ КО «Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (11), А09-40477-0001, III класс)</p>	<p>Требование ч. 2, ст. 9, ст.11 Федерального закона от 21.07.1997г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». Постановление правительства РФ от 18.12.2020года №2168 «Об организации и осуществления производственного контроля за соблюдением</p>	устранить	15.12.2021

		требований промышленной безопасности».		
5.	Сведения характеризующие оПО являются не полными и недостоверными (- сеть газопотребления ГБУ КО «Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (11), А09-40477-0001, III класс)	Ст.2 п.5 Федерального закона от 21.07.1997г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» с изменениями 2016 года.	устранить	15.12.2021
6.	Не разработано положение о хранении проектной и исполнительной документации ОПО (- сеть газопотребления ГБУ КО «Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (11), А09-40477-0001, III класс)	ч. 2 ст.9 Федерального закона от 21.07.1997г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» п. 6 Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2020 N 61962.	устранить	15.12.2021
7.	Положение о техническом расследовании инцидентов на объекте не переработано в соответствии с требованиями законодательства. (- сеть газопотребления ГБУ КО «Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (11), А09-40477-0001, III класс)	Требование ч. 2, ст.9 Федерального закона от 21.07.1997г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». Приказ Ростехнадзора от 08.12.2020 N 503 "Об утверждении Порядка проведения технического расследования причин	устранить	15.12.2021

		аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения"	
--	--	---	--

На основании статьи 16 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ, Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и в соответствии с пунктом 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401, юридическому лицу:

Государственному бюджетному учреждению Калужской области «Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов», ИНН 4018004349.

Юр. Адрес: 249100 Калужская область, Тарусский район, д. Игнатовское, ул. Вишневая, д.17.

предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные сроки.

Предписание выдал:

Заместитель начальника отдела  
общепромышленного надзора по  
Калужской области Антехин Александр  
Викторович



Первый экземпляр предписания для исполнения получил и с его содержанием ознакомлен:

Исполняющая обязанности директора Государственного бюджетного учреждения Калужской области «Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

Никишина Римма Петровна

(на основании приказа №403-ЛС от 06 сентября 2021г)

17 сентября 2021г.

подпись